Pavimento grigliato tipo Orsogril

Soppalco Locale Tecnico
1 : 100

SCALA TIPO A
a=16cm
p=30cm
2a+p= 62cm

Chiusura inferiore scale d'esodo:
- sistemi in frangisole metallici
- col. grigio sabbia

Facciata ventilazione:
- sistemi in frangisole metallici
- col. grigio sabbia

Tamponamento inferiore:
- muri in blocchi di cls intonacati
- col. grigio sabbia

Tamponamento baia di carico:
- sistema in lamiera metallica strata
- col. grigio antracite

SCALA TIPO B
a=16cm
p=30cm
2a+p=62cm

SCALA TIPO D
a=18cm
p=25cm (medio)

Tamponamento perimetrale:
- pannelli prefabbricati verticali in cls
- col. grigio sabbia

Facciata ventilazione:
- sistemi in frangisole metallici
- col. grigio sabbia

Legenda

Locali con permanenza continua di persone

Legenda Codifica

Ufficio — Nome locale
178,28m² — Superficie pavimento
H2,80 — Hc = Altezza controsoffitto
H = Altezza intradosso solaio

Legenda Accessibilità

Riferimenti normativi: L.13/89, L.R. 6/89 e D.M. n.236/89

Rotazione 360°
Accesso principale
Percorso disabili
Accostamento lavabo
Spazio calmo (min. 1,77mq)
Accostamento WC

Note generali

- I nuovi serizi igienici saranno realizzati in conformità dell'abbattimento barriere architettoniche come da D.M.236/89 e L.R. Lombardia 6/89.
- Ascensori: cabina minima cm 150x137 e porta scorrevole cm. 90 come da L.R.6/89.

NOTE GENERALI

- Tutti i iservizi igienici sono dotati di aspirazione meccanica continua tale da garantire un ricambio d'aria pari a 8 vol/h.
- I nuovi serizi igienici saranno realizzati in conformità dell'abbattimento barriere architettoniche come da D.M. 236/89 e L.R. Lombardia 6/89.
- Gli spogliatoi rispettano le caratteristiche del Reg. Locale Igiene Lombardia tit.III cap.11_punto 3.11.8-3.11.9. Gli ambienti saranno dotati di aerazione artificiale come da Tabella 2 dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene.
- Vespaio: in alternativa al vespaio aerato, per esigenze tecniche, verrà utilizzato un isolamento in vetro cellulare tipo "foamglas" (soluzione come da *punto 2 del*dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene).

Collegamenti verticali
- Ascensori: cabina minima cm 150x137 e porta scorrevole cm 90 come da L.R.6/89.
- Montacarichi: cabina cm 250x305 e porta cm 250.

SCALA tipo A: struttura in acciaio
- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120 pianerottolo cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

SCALA tipo B: struttura in c.a.
- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120 pianerottolo cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

Il vano scala interno (scala B) avrà aerazione ed illuminazione naturale pari ad 1 mq a piano, tramite apertura in sommità di mq 3,0

SCALA tipo C: struttura in acciaio
- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120 pianerottolo cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

SCALA tipo D: struttura in acciaio
- utilizzo per accesso vano tecnico solo per manutenzione.

UFFICI:
* *Tit. III Regolamento Locale Igiene* gli uffici (guardiania e ufficio area scarico) di superficie massima di mq 20 realizzati all'interno di ambienti lavorativi possono usufruire di sola illuminazione artificiale (*Punto 4*) e impianto di condizionamento (*Punto 2*- Tabella n.2 - lett. e)

LOCALI SENZA PERMANENZA DI PERSONE
- I locali saranno dotati di impianti di illuminazione ed aerazione artificiale come meglio specificato nelle relazioni impiantistiche.

IL RICHIEDENTE | IL PROGETTISTA

REV.	DATA / DATE:	DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
a	10/11/2025	Richiesta di integrazione pervenute in data 26/02/2025
b	23/01/2026	Aggiornamento

L22DC
L22 DC è una divisione di: Lombardi22 S.p.A.
Via Lombardini 22 — 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 02 00 — F +39 02 83 20 13 97
info@l22.it — www.l22.it
Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
C.F. /P.IVA. 05505600964 — R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50 100 8319 da TUV Italia

COMMITTENTE / CLIENT:
DATA 4 Milan S.p.A.
Sede: Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano
data4milan@legalmail.it

PROGETTO / PROJECT:
D4-MIL 1(DC 12 -DC14)- Nuovi edifici produttivi ad uso Data Center
Via Monzoro 101-105, 20007 Cornaredo (MI), ITALY

PROGETTISTA / DESIGNER:
L22 - Marco Amoroso - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino n°4157
Indirizzo: Via Elia Lombardini 22, 20143, Milano - Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardini22@legalmail.it

OGGETTO / OBJECT:
Procedimento Unico D.P.R. 160/2010 art. 7_L.R. 12/2005 art. 97
Nuova costruzione di edificio produttivo ad uso Data Center

TITOLO / DESCRIPTION:
Edificio tipo - Pianta piano terra - Stato di progetto

DISEGNATO DA: / DRAWN BY:	CONTROLLATO DA: / CHECKED BY:	DATA/ DATE:	SCALA / SCALE:	DATA REV.:
LMO	MA	16/12/2024	1 : 100	23/01/2026

FORMAT:	NOME FILE / FILE NAME:	COMMESSA / JOB:	TAVOLA / DRAWING:	REV.:
A0	4266_AC-14b	4266	AC-14	b

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev.-) (L.663/41 Art.2575)