

Legenda

Locali con permanenza continua di persone

Legenda Codifica

Ufficio Nome locale

178,28m² Superficie pavimento

H2,80 Hc = Altezza controsoffitto

H = Altezza intradosso solaio

Legenda Accessibilità

Riferimenti normativi: L.13/89, L.R. 6/89 e D.M. n.236/89

Rotazione 360°

Accesso principale

Percorso disabili

Accostamento lavabo

Spazio calmo (min. 1,77mq)

Accostamento WC

Note generali

- I nuovi servizi igienici saranno realizzati in conformità dell'abbattimento barriere architettoniche come da D.M.236/89 e L.R. Lombardia 6/89.
- Ascensori: cabina minima cm 150x137 e porta scorrevole cm. 90 come da L.R.6/89.

NOTE GENERALI

- Tutti i servizi igienici sono dotati di aspirazione meccanica continua tale da garantire un ricambio d'aria pari a 8 vol/h.
- I nuovi servizi igienici saranno realizzati in conformità dell'abbattimento barriere architettoniche come da D.M. 236/89 e L.R. Lombardia 6/89.
- Gli spogliatoi rispettano le caratteristiche del Reg. Locale Igiene Lombardia tit.III cap.11_punto 3.11.8-3.11.9. Gli ambienti saranno dotati di aerazione artificiale come da Tabella 2 dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene.
- Vespai: in alternativa al vespajo aerato, per esigenze tecniche, verrà utilizzato un isolamento in vespajo cellulare tipo "foamglas" (soluzione come da *punto 2* dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene).

Collegamenti verticali

- Ascensori: cabina minima cm 150x137 e porta scorrevole cm 90 come da L.R.6/89.
- Montacarichi: cabina cm 250x305 e porta cm 250.

SCALA tipo A: struttura in acciaio

- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120
- Parapetto cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

SCALA tipo B: struttura in c.a.

- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120
- Parapetto cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

SCALA tipo C: struttura in acciaio

- Pedata 30 cm
- Alzate 16 cm
- N. alzate max per rampa 12 (dell'aggiornamento Tit. III Reg. Locale Igiene)
- Rampa larghezza minima cm 120
- Parapetto cm 120 x cm 120
- Parapetto in acciaio h cm 110

SCALA tipo D: struttura in acciaio

- utilizzo per accesso vano tecnico solo per manutenzione.

UFFICI:

- Tit. III *Regolamento Locale Igiene* gli uffici (guardiania e ufficio area scarico) di superficie massima di mq 20 realizzati all'interno di ambienti lavorativi possono usufruire di sola illuminazione artificiale (*Punto 4*) e impianto di condizionamento (*Punto 2*- Tabella n.2- lett. e)

LOCALI SENZA PERMANENZA DI PERSONE

- I locali saranno dotati di impianti di illuminazione ed aerazione artificiale come meglio specificato nelle relazioni impiantistiche.

REV.	DATA	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IL RICHIEDENTE	IL PROGETTISTA
1	10/11/2025	Richiesta di integrazione pervenuta in data 29/10/2025		

L22DC

L22 DC è una divisione di:
Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 84 59 62 00 F +39 02 83 30 13 97
www.l22.it

Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
C.F. P.IVA: 03505000961 R.I.C.A. 1627909

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50.100.8319 del TUV Italia

COMMITTENTE / CLIENT:

DATA 4 Milan S.p.A.
Sede: Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano
data4milano@legaimail.it

PROGETTO / PROJECT:

D4-MIL 1 (DC 12-DC14): Nuovi edifici produttivi ad uso Data Center

Via Morozzo 101-105, 20007 Cornaredo (MI), ITALY

PROGETTISTA / DESIGNER:

L22 - Marco Amosio - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino n°4157

Indirizzo: Via Elia Lombardini 22, 20143, Milano - Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardini22@legaimail.it

OGGETTO / OBJECT:

Procedimento Unico D.P.R. 160/2010 art. 7, L.R. 12/2005 art. 97

Nuova costruzione di edificio produttivo ad uso Data Center

TITOLO / DESCRIPTION:

Edificio tipo - Pianta piano primo - Stato di progetto

DISEGNATO DA: DRAWN BY: LMO	CONTROLLATO DA: CHECKED BY: MA	DATA/ DATE: 16/12/2024	SCALA / SCALE: 1 : 100	DATA REV.: 10/11/2025
FORMAT: A0	NOME FILE / FILE NAME: 4266_AC-15a	COMMESSA / JOB: 4266	TAVOLA / DRAWING: AC-15	REV.: a