

ALLEGATO A7

Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese BANDO PUBBLICO PER FOTOVOLTAICO PRIVATO

Schema di calcolo dell'indennizzo da riconoscere al Cittadino Richiedente
nel caso di ritardata attivazione dell'impianto

**Valido solo come
schema-esempio:
valori non aggiornati**

Soggetto Richiedente:

Complesso condominiale "Le Betulle"

Ubicazione edificio:

Via Cavour, 19 - Cornaredo

Potenza impianto FV

20 kW

a	Data prevista di entrata in esercizio dell'impianto	30/04/2017
b	Data effettiva di entrata in esercizio dell'impianto	30/06/2017
c	Irraggiamento solare nel periodo di ritardo (UNI-10349)	357 kWh/m ²
d	Irraggiamento solare effettivo nel periodo di ritardo [1]	393 kWh/m ²
e	Superficie totale dei moduli costituente l'impianto [2]	137,6 m ²
f	Rendimento iniziale moduli fotovoltaici [2]	0,144
g	Rendimento del BOS [2]	0,83
h	Fattore di ombreggiamento nel periodo [2]	0,90
j	Mancata produzione elettrica netta nel periodo (d x e x f x g x h)	5.769 kWh
k	Valore unitario netto dell'energia elettrica prodotta [3]	158,67 "/MWh
m	Penale per ritardata entra in esercizio dell'impianto	915,32 "

[1] Calcolata sulla base dell'irraggiamento UNI-10349 ed in coerenza con l'orientamento dei moduli FV

[2] Come da Progetto esecutivo di cui al Paragrafo 3, punto 2 della Convenzione

[3] Come risulta dal Punto 4f dell'Allegato A3